


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Frönäsudden 8A, 830 13 Åre
Åre kommun

Nybyggnadsår: 1991

Energideklarations-ID: 601316



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

67 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 95 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Markvärmepump (el) och värmepump
-frånluft (el)

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Andreas Rinnström, ÅF-Infrastruktur
AB, 2014-05-08

Energideklarationen är giltig till:

2024-05-08

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Frönäsudden 8B, 830 13 Åre
Åre kommun

Nybyggnadsår: 1991

Energideklarations-ID: 601316



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

67 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 95 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Markvärmepump (el) och värmepump
-frånluft (el)

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Andreas Rinnström, ÅF-Infrastruktur
AB, 2014-05-08

Energideklarationen är giltig till:

2024-05-08

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Frönäsudden 8C, 830 13 Åre
Åre kommun

Nybyggnadsår: 1991

Energideklarations-ID: 601316



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

67 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 95 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Markvärmepump (el) och värmepump
-frånluft (el)

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Andreas Rinnström, ÅF-Infrastruktur
AB, 2014-05-08

Energideklarationen är giltig till:

2024-05-08

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.